



Znak: GDK-WG.2720.22.2016.KD

Gdańsk, dnia 25 maja 2016 r.

## Do wszystkich uczestników postępowania

W związku z zapytaniem oferentów dotyczącym zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu dźwigu osobowego elektrycznego (demontaż obecnego dźwigu osobowego), dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

*Pytanie 1: W PFU Zamawiający określił wykonanie i dostarczenie do akceptacji dokumentacji na 20 dni od podpisania umowy. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji w takim terminie jest trudne do spełnienia. Wnosimy o wydłużenie terminu do 35 dni od dnia podpisania umowy.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyznacza termin na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Za dni robocze Zamawiający rozumie czas pracy od poniedziałku do piątku.

*Pytanie 2: Zamawiający nie określił terminu wykonania wymiany dźwigu. Prosimy o określenie terminu wymiany windy licząc od dnia uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.*

**Odpowiedź:** Zamawiający wyznacza termin 90 dni na wykonanie remontu dźwigu osobowego elektrycznego (demontaż obecnego dźwigu osobowego), dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku po skutecznym uzyskaniu dokumentów zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, na podstawie zaopiniowanej bez uwag przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

*Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w oparciu o Zgłoszenie prac budowlanych?*

**Odpowiedź –** Zamawiający określił w Programie funkcjonalno-użytkowym obowiązek w postaci uzyskania wymaganego prawem budowlanym uzgodnienia, prawomocnego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, na podstawie zaopiniowanej bez uwag przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej - do 30 dni od dnia akceptacji. W związku z powyższym, to na wykonawcy (biurze projektowym) spoczywa obowiązek uzyskania skutecznego dokumentu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

*Pytanie 4 - . Z dniem 20.04.2016 r. przestała obowiązywać dyrektywa dźwigowa 95/16/WE. Prosimy o stosowne sprostowanie w zapytaniu.*

**Odpowiedź –** Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym w Dziale VI, w uwagach, w pkt. 9 ppkt. b wprowadził zmianę o treści: unijną dyrektywą dźwigową 2014/33/UE.

**Pytanie 5** - Zamawiający wymaga w projekcie budowlanym określić że projektowany dźwig musi współgrać z architekturą budynku. Prosimy o sprecyzowanie wymagań np kolor RAL drzwi oraz inne wymagania mogące mieć wpływ na cenę zamówienia .

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że obecna kolorystyka wnętrza budynku (korytarzy) odpowiada kolorowi RAL 6019. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań wykraczających poza treść zamieszczoną w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

**Pytanie 6** - Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie do dalszej eksploatacji prowadnic kabinowych i przeciwwagowych?


**Odpowiedź** – Zamawiający wymaga zamontowania nowych prowadnic kabinowych, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania prowadnic przeciw wagowych.

**Pytanie 7** - Zamawiający w PFU pkt IV określił " przelozenie prowadnic z tylnej ściany szybu na boczna" Naszym w przypadku przedmiotowego dźwigu nie ma możliwości zainstalowania przeciwwagi z boku szybu Prosimy o określenie czy przeciwwaga ma się znajdować z tyłu szybu czy z boku ?

**Odpowiedź** - Zamawiający potwierdza przelozenie prowadnic z tylnej ściany szybu na boczna. W celu uzyskania odpowiednich wymiarów kabiny należy prowadnice przeciw wagowe przenieść na boczna ścianę i zamontować wąską przeciwwagę.

**Pytanie 8** - Prosimy o określenie kolorów RAL elementów które mają być malowane farbami proszkowymi. Mając na uwadze ,że kolory mogą okazać się kolorami niestandardowymi w ofercie producentów np drzwi może to mieć wpływ na cenę / różnica ok 200 EU za 1 szt drzwi/

**Odpowiedź:** Zamawiający nie określa konkretnego koloru RAL, pozostawiając dobór kolorystyki przez projektanta. Zamawiający informuje, że obecna kolorystyka wnętrza budynku (korytarzy) odpowiada kolorowi RAL 6019.

DYREKTOR  
URZĘDU STATYSTYCZNEGO  
  
Jerzy Aukasztol